

KÄLTEMITTEL R-507A aufbereitet (nach Ahri Standard 700)

PRODUKTDATEN UND INFORMATIONEN

Chemische Formel/ Zusammensetzung	50 Gew.-% 1,1,1,2-Tetrafluorethan (R-134a) ± 2 Gew.-% 50 Gew.-% Pentafluorethan (R-125) ± 2 Gew.-%,
Reinheit	99,5 Gew.-%
Feuchte	≤ 10 ppm
ODP (Ozone Depletion Potential) ¹	0
GWP (Global Warming Potential) ²	3985 ³
Sicherheitsgruppe (nach ASHRAE)	A1
Siedepunkt (bei 101,3kPa)	-47 °C
Temperaturleit	0 K
Dampfdruck bei 20°C	1286 kPa (12,86 bar)
Wichtigste Eigenschaften	Es handelt sich bei diesem Produkt um ein nach DIN/EN 378-4 aufbereitetes Kältemittel mit abschließender Analyse der Zusammensetzung und Nebenbestandteile nach Ahri Standard 700.
Wichtigste Sicherheitsaspekte	erstickend in hohen Konzentrationen, kann Erfrierungen bewirken
Typische Anwendungen	Ersatz für R-502, Gewerbekälte, Transportkälte, Tiefkühlung
Temperatur-Einsatzbereich	-5 °C bis -45 °C

LIEFERFORMEN

Typ	Volumen (l)	Füllung ⁴ ca. (kg)	Flaschenanzahl in einer Palette ⁵
10	12,5	10,0	12
50	61,0	49,0	8
Fass		900	-



KENNWERTE

Kritischer Punkt			Kennzeichen			
Kritische Temperatur (°C)	Kritischer Druck (kPa)	Kritische Dichte (kg/m ³)	Molare Masse (g/mol)	Praktischer Grenzwert (kg/m ³)	LFL (Vol.-%)	ATEL/ODL (kg/m ³)
71	3710	491	99	0,53	-	0,530

FARBKENNZEICHNUNG DIN EN 1089, TEIL 3

Flaschenfarbe	Flaschenschulter	Ventilanschluss
leuchtendgrün RAL 6018	leuchtendgrün RAL 6018	DIN 477, Nr. 6 W 21,80 x 1/14", rechts

¹ Ozonabbaupotenzial

² Die Klimawirksamkeit eines Treibhausgases hochgerechnet auf einen Zeitraum von 100 Jahren

³ AR4: gemäß IPCC IV und auch Basis für EU F-Gase Verordnung 517/2014

⁴ Die Füllung erfolgt gravimetrisch. Der Fülldruck ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Eine Bestimmung der Inhaltsmenge ist nur möglich durch Wiegen.

⁵ Paletten: Maße ca. LxBxH, 1090x800x1100 mm, Gewicht leer ca. 110 kg.

Sicherheitshinweise und Transportvorschriften entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern der einzelnen Produkte.

Die Angaben erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Der Anwender wird nicht von seiner pflichtgemäßen Prüfung entbunden.

TYCZKA INDUSTRIE-GASE GMBH

Hauptverwaltung:

68159 Mannheim · Landzungenstr. 17 · Telefon 0621 / 18009-0 · Fax 0621 / 18009-150

Managementsystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001

info@tig.de · www.tig.de